



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle:

Datum keuring: 07/07/2025
ID-label: Veldstraat 1 STKB
Merk en type meettoestel: Testo 312-4
Serienummer: 62244688
Datum verslag: 07/07/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Veldstraat
Huisnummer 1
Busnummer
Postcode 3550
Gemeente HEUSDEN-ZOLDER
Land België

Mentor:
Klantreferentie:

Eigenaar
Naam -
Straatnaam Veldstraat
Huisnummer 1
Busnummer
Postcode 3550
Gemeente HEUSDEN-ZOLDER
Land België
Installateur
Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer
E-mail -

Type Conformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir Toegankelijk bovengronds
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir 3000 L
Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

INKUIPING

Aanwezig
Ja Nee
☐ ☒

LEIDINGEN

	Aanwezig	Keuring
	Ja Nee	OK NOK
Aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒ ☐	☒ ☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒ ☐	☒ ☐
Uitmonding leidingen	☒ ☐	☒ ☐
Staat aanvoerleiding	☒ ☐	☒ ☐
Staat terugvoerleiding	☒ ☐	☒ ☐
Stookoliefilter	☒ ☐	☒ ☐

Lekt stookoliefilter

RESERVOIR

Algemene staat tank

VORIG CERTIFICAAT

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
		☒	☐
		☒	☐
☐	☒	☒	☐

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

Peillat

Mechanisch

Pneumatisch

Ultrasoon

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☒	☐	☒	☐
☐	☒	☒	☐

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit

Elektronische sonde

OK	NOK	Opmerkingen
☒	☐	Drukverlies - mbar/h

TESTEN

Dichtheidscontrole: Onderdruk

Potentiaalverschilmeting niet mogelijk

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Steve Maes (erkeningsnummer SV 06346)



Steve Maes - ACEG 92

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

ORIGINEEL











